


## Disjoncteur différentiel DX<sup>3</sup> 6000 A / tétrapolaire

Référence(s) : 4 111 93, 4 111 94, 4 111 95, 4 112 12,  
4 112 13, 4 112 14



### SOMMAIRE


### PAGES

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| 1. Description, utilisation .....         | 1  |
| 2. Gamme .....                            | 1  |
| 3. Cotes d'encombrement .....             | 1  |
| 4. Mise en situation - Raccordement ..... | 1  |
| 5. Caractéristiques générales .....       | 2  |
| 6. Conformités et Agréments .....         | 5  |
| 7. Courbes .....                          | 6  |
| 8. Equipements et accessoires .....       | 11 |
| 9. Sécurité .....                         | 11 |

## 1. DESCRIPTION – UTILISATION

Disjoncteurs différentiels à coupure pleinement apparente pour la commande, la protection et le sectionnement des circuits électriques, la protection des personnes contre les contacts directs et indirects, et la protection des installations contre les défauts d'isolement.

### Symbole :



### Technologie :

- . Appareil limiteur
- . Commande simultanée de tous les pôles à la fermeture et à l'ouverture (mécanique à déclenchement libre)

## 2. GAMME

### Polarité :

- . 4 pôles protégés

### Largeur :

- . 4 modules (4 x 17,5 mm)

### Courant nominal :

- 10 – 13 – 16 – 20 – 25 – 32 A

### Courbe de déclenchement magnétique :

- . C (entre 5 et 10 In)

### Type :

- . A (courant différentiel à composante continue)

### Sensibilité :

- . 30 mA

## 2. GAMME (suite)

### Tension et fréquence nominale :

- . 400 V/415V ~, 50 Hz avec tolérances normalisées


### Tension maxi de fonctionnement :

- . 440 V ~, 50 Hz

### Pouvoir de coupure :

- . Icn = 6000 A certifié selon la norme EN 61009-1
- . Icu = 10 kA testé selon la norme EN 60947-2

## 3. COTES D'ENCOMBREMENT :




## 4. MISE EN SITUATION - RACCORDEMENT

### Fixation :

- . Sur rail symétrique EN 60.715 ou DIN 35

### Positions de fonctionnement :

Vertical      horizontal      à l'envers      à plat



### Alimentation :

- . Alimentation par le haut et raccordement par bornes automatique : sans outils, par simple insertion de peignes à dents HX<sup>3</sup> optimisée tétrapolaire (réf. 4 052 00, 01, 02)


# Disjoncteur différentiel DX<sup>3</sup> 6000 A / tétrapolaire

Référence(s) : 4 111 93, 4 111 94, 4 111 95, 4 112 12,  
4 112 13, 4 112 14

## 4. MISE EN SITUATION - RACCORDEMENT (suite)

### Câblage en réseau triphasé 400V avec Neutre :

- . Raccorder les 3 phases comme indiqué par les flèches ci-dessous



### Raccordement :

- . Bornes protégées contre le toucher IP20 lorsque le produit est câblé
- . Bornes à cages, à vis débrayables et imperdables
- . Bornes équipées de bavettes empêchant de mettre un câble sous la borne, borne entrouverte ou fermée
- . Alignement et espacement des bornes autorisant le raccordement par peigne à dent et à fourche (biconnect) avec les autres produits
- . Profondeur des bornes : 13 mm en amont et 13 mm en aval
- . Tête de vis : mixte, à fente et Pozidriv n° 2
- . Couple de serrage :
  - Conseillé : 2,5 Nm
  - Mini : 1,2Nm
  - Maxi : 3,5 Nm

### Type de conducteur :

- Partie haute du produit, bornes automatiques
- . Peigne à dents

Partie basse du produit, bornes à vis

- . Peigne à fourche tétrapolaire
- . Peigne à dents tétrapolaire, seul ou avec un fil souple (sans embout) 16 mm<sup>2</sup> ou une borne de raccordement dans la même borne
- . Câble cuivre - Section des câbles :

|              | Sans embout                                                                                    | Avec embout                                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Câble rigide | 1 x 0,75 mm <sup>2</sup> à 35 mm <sup>2</sup><br>2 x 0,75 mm <sup>2</sup> à 16 mm <sup>2</sup> | -                                             |
| Câble souple | 1 x 0,75 mm <sup>2</sup> à 25 mm <sup>2</sup><br>2 x 0,75 mm <sup>2</sup> à 16 mm <sup>2</sup> | 1 x 0,75 mm <sup>2</sup> à 25 mm <sup>2</sup> |

### Outils conseillés :

- . Pour les bornes à vis, tournevis à lame de 5,5 mm à 6,5 mm ou tournevis Pozidriv n° 2
- . Pour l'accrochage ou le décrochage du rail DIN, tournevis à lame de 5,5 mm à 6,5 mm ou tournevis Pozidriv n° 2

## 4. MISE EN SITUATION - RACCORDEMENT (suite)

### Manœuvre de l'appareil :

- . Par manette ergonomique 2 positions :
  - « I-ON » : appareil fermé
  - « O-OFF » : appareil ouvert

### Visualisation de l'état des contacts :

- . Par marquage de la manette :
  - « O-OFF » en blanc sur fond vert = contacts ouverts
  - « I-ON » en blanc sur fond rouge = contacts fermés

### Visualisation du déclenchement sur défaut différentiel :

- . Voyant jaune en face avant

### Consignation :


- . Cadenassage possible en position ouverte ou fermée avec support de cadenas (réf. 4 063 03) et cadenas Ø 5 mm (réf. 4 063 13) ou Ø 6 mm (réf. 227 97)

### Plombage :

- . Possible en position ouverte ou fermée

### Repérage des circuits :

- . A l'aide d'une étiquette insérée dans le porte repère étiquette situé en face avant du produit




## 5. CARACTERISTIQUES GENERALES

### Régime de neutre :

- . IT – TT – TN


### Marquage face avant :

- . Par tampographie ineffaçable



### Marquage face supérieure :

- . Par tampographie ineffaçable



# Disjoncteur différentiel DX<sup>3</sup> 6000 A / tétrapolaire

Référence(s) : 4 111 93, 4 111 94, 4 111 95, 4 112 12,  
4 112 13, 4 112 14

## 5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)

### Tensions de fonctionnement du test :

|                 |         |
|-----------------|---------|
| I <sub>Δn</sub> | 30 mA   |
| U mini          | 320 V ~ |
| U maxi          | 440 V ~ |

### Pouvoir de coupure :

. En réseau triphasé + neutre (en courant alternatif 50 Hz)

| Norme                              | Tension entre phases      | Pouvoir de coupure |                      |
|------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|
| Certifié selon la norme EN 61009-1 | I <sub>cn</sub> (assigné) | 400 V              | 6 kA                 |
| Testé selon la norme EN 60947-2    | I <sub>cu</sub>           | 400 V              | 10 kA                |
|                                    | I <sub>cs</sub>           | 400 V              | 50 % I <sub>cu</sub> |

### Pouvoir de coupure différentiel :

. I<sub>Δm</sub> = 4.5 kA selon EN 61009-1 § 9.12.11.4d (I<sub>Δm</sub> : court-circuit à la terre)

### Pouvoir de coupure sur 1 pôle seul (pôle de phase) :

. Selon I<sub>IT</sub> EN60947-2 – Annexe H (double défaut en régime IT) : 3 kA sous 400 V ~

### Distance de sectionnement :

. La distance entre les contacts est supérieure à 5.5 mm avec la manette en position ouverte. Le disjoncteur différentiel est approprié pour le sectionnement selon EN 61009-1

### Tension d'isolement :

. U<sub>i</sub> = 500 V selon EN/IEC 61009-1

### Degré de pollution :

. 2

### Rigidité diélectrique :

. 3500 V

### Tension assignée de tenue aux chocs :

. U<sub>imp</sub> = 4 kV (onde 1,2 / 50 μs)

### Protection contre les déclenchements intempestifs :

. Tenue à l'onde 8 / 20 μs : 250 A  
. Tenue à l'onde récurrente amortie 0,5 μs / 100 kHz : 200 A

### Degré ou classe de protection :

. Protection des bornes contre les contacts directs, Indice de protection contre les corps solides et liquides (appareil câblé) : IP 20 selon normes IEC 529 – EN 60529 et NF 20-010  
. Protection de la face avant contre les contacts directs : IP 40  
. Classe II par rapport aux masses métalliques  
. Indice de protection contre les chocs mécaniques IK 02 selon normes EN 62262

## 5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)

### Matières plastiques :

. Pièces en polyamide et en P.B.T.

### Résistance à la chaleur et au feu de l'enveloppe :

. tenue à l'épreuve du fil incandescent à 960°C, selon la norme IEC/EN 61009-1  
. classification V0, selon la norme UL94

### Potentiel calorifique supérieur :

. Le potentiel calorifique d'un appareil C16 type AC 30 mA est estimé à : 4,73 MJ

### Effort manette :

. Ouverture = 6 N / Fermeture = 20 N

### Endurance mécanique :

Conforme à la norme NF EN 61009-1

. Testé à 20 000 manœuvres à vide

### Endurance électrique :

Conforme à la norme NF EN 61009-1

. Testé à 10000 manœuvres en charge (sous I<sub>n</sub> x Cos φ 0,9)

. Testé à 2000 manœuvres de déclenchement différentiel par le bouton Test ou par courant de défaut

### Température de fonctionnement :

. de - 25°C à + 60°C

### Température de stockage :

. de - 40°C à + 70°C

### Fonctionnement en courant continu :

. Non utilisable en courant continu

### Fonctionnement sous 400 Hz :

. Non utilisable sous 400 Hz

### Fonctionnement sous 60 Hz :

. Non utilisable sous 60 Hz

### Résistance aux vibrations sinusoïdales (selon IEC 68.2.6) :

. Axes : x - y - z

. Fréquence : 10 à 55 Hz

. Accélération : 3 g (1 g = 9,81 m.s<sup>-2</sup>)

### Résistance aux secousses :

. Conforme à la norme NF EN 61009-1

### Volume et quantité emballés :

|                        | Volume (dm <sup>3</sup> ) | Conditionnement |
|------------------------|---------------------------|-----------------|
| Pour tous les calibres | 0,7                       | Par 1           |

# Disjoncteur différentiel DX<sup>3</sup> 6000 A / tétrapolaire

Référence(s) : 4 111 93, 4 111 94, 4 111 95, 4 112 12,  
4 112 13, 4 112 14

## 5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)

### Déclassement des disjoncteurs différentiels en fonction du nombre d'appareils juxtaposés :

Lorsque plusieurs disjoncteurs sont juxtaposés et fonctionnent simultanément, l'évacuation thermique d'un pôle se trouve limitée. Il en résulte une élévation de la température de fonctionnement des disjoncteurs provoquant des déclenchements intempestifs. Il est conseillé d'appliquer les coefficients supplémentaires suivants sur les courants d'emploi

| Nombre de disjoncteurs juxtaposés | Coefficient |
|-----------------------------------|-------------|
| 2 - 3                             | 0.9         |
| 4 - 5                             | 0.8         |
| 6 - 9                             | 0.7         |
| ≥ 10                              | 0.6         |

Ces valeurs sont données par la recommandation IEC 60439-1 et les normes NF C 63421 et EN 60439-1

Afin d'éviter d'avoir à utiliser ces coefficients, il faut permettre une bonne aération et écarter les appareils avec les éléments d'espacement réf. 4 063 07 (0.5 module)

### Déclassement des disjoncteurs en cas d'utilisation avec des tubes fluorescents :

Les ballasts électroniques ou ferromagnétiques présentent un courant d'appel élevé pendant un temps très court. Ces courants sont susceptibles de provoquer le déclenchement des disjoncteurs.

Lors de l'installation, il convient de prendre en compte le nombre maxi de ballasts par disjoncteur que les fabricants de lampes et ballasts indiquent dans leurs catalogues.

### Influence de l'altitude :

|                         | 2000 m | 3000 m | 4000 m | 5000 m |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Tenue diélectrique      | 3500 V | 2500 V | 2000 V | 1500 V |
| Tension maxi de service | 400 V  | 400 V  | 400 V  | 400 V  |
| Déclassement à 30°C     | aucun  | aucun  | aucun  | aucun  |

### Déclassement des disjoncteurs différentiels en fonction de la température ambiante :

. Les caractéristiques nominales d'un disjoncteur sont modifiées en fonction de la température ambiante qui règne dans le coffret ou l'armoire dans lequel se trouve le disjoncteur différentiel

. Température de référence : 30 °C, selon la norme IEC/EN 60947-2

| In (A) | Température Ambiante / In |        |     |      |      |      |       |      |      |
|--------|---------------------------|--------|-----|------|------|------|-------|------|------|
|        | - 25°C                    | - 10°C | 0°C | 10°C | 20°C | 30°C | 40°C  | 50°C | 60°C |
| 10     | 13                        | 12     | 12  | 11   | 11   | 10   | 9.5   | 9    | 8.5  |
| 13     | 17                        | 16     | 15  | 14   | 14   | 13   | 12.35 | 11.7 | 13   |
| 16     | 20                        | 19     | 18  | 18   | 17   | 16   | 15.2  | 14.4 | 16   |
| 20     | 26                        | 24     | 23  | 22   | 21   | 20   | 19    | 18   | 20   |
| 25     | 32                        | 30     | 29  | 28   | 26   | 25   | 23.75 | 22.5 | 25   |
| 32     | 41                        | 38     | 37  | 35   | 34   | 32   | 30.4  | 28.8 | 32   |

### Puissance dissipée (W) :

| In        | 10 A  | 13 A  | 16 A  | 20 A  | 25 A   | 32 A   |
|-----------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Puissance | 4,7 W | 5,7 W | 8.9 W | 9,3 W | 10,4 W | 12,3 W |

### Utilisation spécifique :

. Utilisable dans des atmosphères humides et polluées par un environnement chloré (type piscine)

# Disjoncteur différentiel DX<sup>3</sup> 6000 A / tétrapolaire

Référence(s) : 4 111 93, 4 111 94, 4 111 95, 4 112 12,  
4 112 13, 4 112 14

## 5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)

Poids des produits :

| Réf. catalogue | Libellé          | Poid (kg) |
|----------------|------------------|-----------|
| 4 111 93       | C10 6000A A 30MA | 0,48      |
| 4 111 94       | C13 6000A A 30MA | 0,48      |
| 4 111 95       | C16 6000A A 30MA | 0,48      |
| 4 112 12       | C20 6000A A 30MA | 0,48      |
| 4 112 13       | C25 6000A A 30MA | 0,48      |
| 4 112 14       | C32 6000A A 30MA | 0,49      |

## 6. CONFORMITES ET AGREMENTS

**Conformité aux normes :**

- . NF EN 61009-1 (NF C 61440)
- . IEC 61009-1

**Utilisation dans des conditions particulières :**

- . Conforme à la catégorie C (température d'essai de -25°C à +70°C, tenue au brouillard salin) selon la classification définie dans l'annexe Q de la norme IEC/EN 60947-1

**Respect de l'environnement – Répondre aux Directives de l'Union Européenne :**

- . Conformité à la directive 2002/95/CE du 27/01/03 dite « RoHS » qui prévoit le bannissement de substances dangereuses telles que le plomb, le mercure, le cadmium, le chrome hexavalent, les retardateurs de flammes bromés polybromobiphényles (PBB) et polybromodiphenyléthers (PBDE) à partir du 1<sup>er</sup> juillet 2006
- . Conformité aux Directives 91/338/CEE du 18/06/91 et décret 94-647 du 27/07/04

**Matières plastiques :**

- . Matière plastique sans halogène
- . Marquages conformes à ISO 11469 et ISO 1043

**Emballages :**

- . Conception et fabrication des emballages conformes au décret 98-638 du 20/07/98 et à la Directive 94/62/CE

**Agréments obtenus :**

- . France : NF


# Disjoncteur différentiel DX<sup>3</sup> 6000 A / tétrapolaire

Référence(s) : 4 111 93, 4 111 94, 4 111 95, 4 112 12,  
4 112 13, 4 112 14

## 7. COURBES

### Zone de déclenchement magnéto-thermique :

. Disjoncteurs différentiels tétrapolaires courbes C



Déclenchement thermique à température ambiante = 30°C

$I_n$  = Courant nominal (calibre du disjoncteur)


# Disjoncteur différentiel DX<sup>3</sup> 6000 A / tétrapolaire

Référence(s) : 4 111 93, 4 111 94, 4 111 95, 4 112 12,  
4 112 13, 4 112 14

## 7. COURBES (suite)

### Courbes typiques moyennes de fonctionnement :

. Disjoncteur différentiel tétrapolaire DX<sup>3</sup> courbe C




Disjoncteur différentiel DX<sup>3</sup>  
6000 A / tétrapolaire

Référence(s) : 4 111 93, 4 111 94, 4 111 95, 4 112 12,  
4 112 13, 4 112 14

7. COURBES (suite)

Courbes de limitation du courant :

. Disjoncteurs différentiels tétrapolaires courbes C



$I_{cc}$  = Courant symétrique de court-circuit présumé (valeur efficace en KA)

$I_p$  = Valeur maximale de crête (en KA)

① = Courants (crête maxi) de court-circuit effectif

② = Courants crête non limitée (maxi), correspondant aux facteurs de puissance indiqués ci-dessus (0,15 à 0,9)


# Disjoncteur différentiel DX<sup>3</sup> 6000 A / tétrapolaire

Référence(s) : 4 111 93, 4 111 94, 4 111 95, 4 112 12,  
4 112 13, 4 112 14

## 7. COURBES (suite)

### Courbes de limitation en contrainte thermique :

. Disjoncteur différentiel tétrapolaire DX<sup>3</sup> courbe C



$I_{cc}$  = Courant symétrique de court-circuit présumé (valeur efficace en KA)


$I^2t$  = Contrainte thermique limitée (en  $A^2s$ )

7. COURBES (suite)

Courbes de déclenchement différentiel :

. Courbe de temps de déclenchement en fonction de la valeur du courant de défaut :

TYPE A



# Disjoncteur différentiel DX<sup>3</sup> 6000 A / tétrapolaire

Référence(s) : 4 111 93, 4 111 94, 4 111 95, 4 112 12,  
4 112 13, 4 112 14

## 8. EQUIPEMENT ET ACCESSOIRES

### Accessoires de câblage :

- . Peigne d'alimentation HX<sup>3</sup> tétrapolaires « tête de groupe » (réf. 4 052 00, 01, 02)
- . Cache vis plombable (réf. 4 063 04)

### Auxiliaires de signalisation :

- . Contact auxiliaire (0,5 module, réf. 4 062 58)
- . Contact signal défaut (0,5 module, réf. 4 062 60)
- . Contact auxiliaire modifiable en signal défaut (0,5 module, réf. 4 062 62)
- . Contact auxiliaire + signal défaut modifiable en 2 contacts auxiliaires (1 module, réf. 4 062 66)

### Auxiliaires de commande :

- . Déclencheur à émission de tension (1 module, réf. 4 062 76, 78)
- . Déclencheur à minimum de tension (1 module, réf. 4 062 80, 82)
- . Déclenchement autonome pour bouton poussoir à ouverture (1,5 module, réf. 4 062 87)
- . Déclencheur à seuil de tension "POP" (1 module, réf. 4 062 86)

### Commandes motorisées :

- . Commande motorisée (1 module, réf. 4 062 90, 91)
- . Commande motorisée avec réenclenchement automatique intégré (2 modules, réf. 4 062 93, 95)

### Combinaisons possibles des auxiliaires et disjoncteurs différentiels :

- . Les auxiliaires se montent à gauche des disjoncteurs différentiels
- . Nombre maximum d'auxiliaires = 3
- . Nombre maximum d'auxiliaires de signalisation 1 module = 2
- . Nombre maximum d'auxiliaires de commande (réf. 4 062 76 à 4 062 87) = 1
- . L'auxiliaire de commande (déclencheur réf. 4 062 76 à 4 062 87) doit impérativement être placé à gauche des auxiliaires de signalisation (réf. 4 062 58 à 4 062 66) dans le cas où des auxiliaires de ces 2 familles sont associés sur le même disjoncteur différentiel
- Commandes rotatives déportées (réf. 4 063 19, 4 063 20)

### Plombage :

- . Possible en position ouverte ou fermée

### Consignation possible :

- . Par cadenas diamètre 5mm (réf. 4 063 13) ou cadenas diamètre 6 mm (réf. 227 97) et support cadenas (réf. 4 063 03)

### Logiciel d'installation :

- . XL PRO<sup>3</sup>

## 9. SECURITE

. Pour votre sécurité, vous avez équipé votre installation électrique d'une protection différentielle et celle-ci doit être testée périodiquement. En l'absence de réglementation nationale sur cette périodicité, Legrand préconise d'effectuer ce test tous les mois : appuyer sur le bouton «», l'appareil doit déclencher. Dans le cas contraire, appeler immédiatement un électricien car la sécurité de votre installation est diminuée

. La présence d'une protection différentielle ne dispense pas d'observer toutes les précautions liées à l'usage de l'énergie électrique.