

Commande spéciale

067553 L4651M2
H4651M2 AM5831M2

Descriptif produit

Commande spéciale à de deux modules encastrables dotée de 4 boutons et voyants (LED) bicolores qui peuvent être réglés ou exclus au moyen du bouton situé sur la commande. La commande permet de réaliser à la fois des fonctions standard et spéciales (commandes On temporisées, commande de scénarios, variateur, fonctions de vidéophonie/interphonie et diffusion sonore).

Caractéristiques techniques

Alimentation par BUS SCS :	27 Vcc
Alimentation de fonctionnement avec BUS SCS :	18 – 27 Vcc
Consommation avec intensité max. des voyants (LED) :	6 mA pour H4651M2 7,5 mA pour 067553 8,5 mA pour L4651M2 et AM5831M2
Plage de température de fonctionnement :	de 5 °C à 35 °C

Dimensions

Encombrement : 2 modules encastrables

Configuration

Dans une installation domotique My Home, la configuration de la commande spéciale peut s'effectuer de deux façons :

- CONFIGURATION PHYSIQUE, en insérant les cavaliers de configuration dans leurs logements respectifs.
- Configuration via le logiciel MYHOME_Suite, téléchargeable à partir du site www.homesystems-legrandgroup.com ; ce mode présente l'avantage d'offrir un plus grand nombre d'options que la configuration physique.


Pour la liste des modes et leur signification, se référer aux indications contenues dans cette fiche et à la section "Descriptions des fonctions" du logiciel MYHOME_Suite.

Liste des fonctions

L'interface peut exécuter les fonctions suivantes :

1. COMMANDE DE L'ÉCLAIRAGE
2. COMMANDE AUTOMATISATION
3. BLOCAGE/DÉBLOCAGE DES DISPOSITIFS
4. COMMANDE DU MODULE SCÉNARIOS
5. ACTIVATION DES SCÉNARIOS PROGRAMMÉS
6. ACTIVATION DES SCÉNARIOS PROGRAMMÉS PLUS
7. FONCTIONS VIDÉOPHONIE/INTERPHONIE
8. COMMANDE DE LA DIFFUSION SONORE

Pour les modes de configuration, voir pages suivantes.




Légende

1. Voyants (LED)
2. Poussoirs supérieurs
3. Poussoirs inférieurs
4. Voyants (LED)
5. Poussoir de réglage/désactivation des voyants (LED)
6. Zone de configuration (attention, cette zone ne doit être utilisée que dans des installations My Home avec une configuration physique)
7. Bus

Réglage des voyants (LED)

PUSH



Commande spéciale

067553 L4651M2
H4651M2 AM5831M2

Choix de la fonction

1. Commande éclairage

1.1 Adressage

Type d'adresse		Configuration virtuelle (MYHOME_Suite)	Configuration physique
Point par point	Pièce	0-10	A=1-9
	Point lumineux	0-15	PL=1-9
Pièce		0-10	A=AMB, PL=1-9
Groupe		1-255	A=GR, PL=1-9
Générale		générale	A=GEN, PL=-

Niveau d'installation et de destination :

La commande spéciale peut également être utilisée dans des installations prévoyant (niveau installation), il est possible de contrôler un ou plusieurs actionneurs raccordés sur l'emploi d'interfaces SCS/SCS (F422). En installant la commande sur le bus d'une interface le bus d'une autre interface (niveau destination).

Fonction		Configuration virtuelle (MYHOME_Suite)	Configuration physique
Niveau de destination	Bus local	1-15	I= 1-9
	Bus montant	montant	I=CEN
	Installation complète	tout le système	I=0

Pour la configuration du niveau d'installation, utiliser la configuration virtuelle MYHOME_Suite.

1.2 Mode

1.2.1 Commande ON/OFF:

Configuration virtuelle (MYHOME_Suite)		Configuration physique
Fonction	Paramètre / ajustement	
	Cyclique	SPE=0, M=0
	ON	SPE=0, M=ON
	OFF	SPE=0, M=OFF
	Poussoir	SPE=0, M=PUL
	ON avec la touche du haut, OFF avec la touche du bas.	SPE=0, M=0/I
ON temporisé	0,5 s	SPE=0, M=8
	2 s	SPE=1, M=7
	30 s	SPE=0, M=7
	1 min	SPE=0, M=1
	2 min	SPE=0, M=2
	3 min	SPE=0, M=3
	4 min	SPE=0, M=4
	5 min	SPE=0, M=5
	10 min	SPE=1, M=8
	15 min	SPE=0, M=6

Pour ON temporisé personnalisé avec une période 0-255 heures, utiliser la configuration virtuelle MYHOME_Suite.

Commande spéciale

067553 L4651M2
H4651M2 AM5831M2

1.2.2 Commande ON/OFF et RÉGLAGE (point par point uniquement) :

Configuration virtuelle (MYHOME_Suite)	Configuration physique
Paramètre / ajustement	
ON/OFF et RÉGLAGE cyclique ON/OFF par appui bref et réglage par appui prolongé	SPE=0, M=0
ON avec la touche du haut, OFF avec la touche du bas et DIMMER par appui prolongé	SPE=0, M=0/1
ON avec réglage 10 %	SPE=3, M=1
ON avec réglage 20 %	SPE=3, M=2
ON avec réglage 30 %	SPE=3, M=3
ON avec réglage 40 %	SPE=3, M=4
ON avec réglage 50 %	SPE=3, M=5
ON avec réglage 60 %	SPE=3, M=6
ON avec réglage 70 %	SPE=3, M=7
ON avec réglage 80 %	SPE=3, M=8
ON avec réglage 90 %	SPE=3, M=9

1.2.3 Commande ON/OFF et RÉGLAGE (point par point personnalisé uniquement).

Configuration virtuelle (MYHOME_Suite)	Configuration physique
Paramètre / ajustement	Temps d'allumage (s) Niveau d'allumage 1÷99%
ON/OFF et RÉGLAGE cyclique ON/OFF par appui bref et réglage par appui prolongé.	1 SPE=5 M=0
	2 SPE=5 M=1
	3 SPE=5 M=2
	5 SPE=5 M=3
	10 LIV1=0 – 9, SPE=5 M=4
	20 LIV2=0 – 9 ¹⁾ SPE=5 M=5
	40 SPE=5 M=6
	60 SPE=5 M=7
	120 SPE=5 M=8
	255 SPE=5 M=9
ON avec la touche du haut, OFF avec la touche du bas et RÉGLAGE par appui prolongé.	1 SPE=9 M=0
	2 SPE=9 M=1
	3 SPE=9 M=2
	5 SPE=9 M=3
	10 LIV1=0 – 9, SPE=9 M=4
	20 LIV2=0 – 9 ²⁾ SPE=9 M=5
	40 SPE=9 M=6
	60 SPE=9 M=7
	120 SPE=9 M=8
	255 SPE=9 M=9

REMARQUE 1 : Sélection du niveau fixe de réglage de 1 % à 99 % par le biais des emplacements LIV1=0 – 9 et LIV2=0 – 9. La gestion s'opère de manière cyclique entre ON au niveau sélectionné et OFF. Si LIV1=LIV2=0, la commande permet cycliquement d'exécuter un ordre ON (au dernier niveau mémorisé) et un autre OFF par appui bref. Dans le cas de commande de type point par point, le réglage se fait par appui prolongé.

REMARQUE : sélection du niveau fixe de réglage de 1 % à 99 % par le biais des emplacements LIV1=0–9 et LIV2=0–9. La gestion est ON au niveau sélectionné à l'aide de la touche du haut et OFF à l'aide de la touche du bas. Si LIV1=LIV2=0, la commande permettra d'exécuter ON (au dernier niveau mémorisé) par appui bref sur la touche du haut et OFF par appui sur la touche du bas ; cette même commande permet, dans le cas seulement de commandes point par point, d'effectuer le réglage sur 100 niveaux (avec la touche du haut pour augmenter le niveau et avec la touche du bas pour le diminuer).

Commande spéciale

067553 L4651M2
H4651M2 AM5831M2

1.2.4 Commande clignotement

Lorsqu'un actionneur reçoit une commande de clignotement, celui-ci l'exécute en fermant et ouvrant le relais pour une durée égale à T configurable comme indiqué dans le tableau.

Associer une commande configurée OFF pour l'extinction.

Configuration virtuelle (MYHOME_Suite)		Configuration physique
Paramètre / ajustement		
	Clignotement 0,5 s	SPE=2, M=0
	Clignotement 1 s	SPE=2, M=1
	Clignotement 1,5 s	SPE=2, M=2
	Clignotement 2 s	SPE=2, M=3
	Clignotement 2,5 s	SPE=2, M=4
	Clignotement 3 s	SPE=2, M=5
	Clignotement 3,5 s	SPE=2, M=6
	Clignotement 4 s	SPE=2, M=7
	Clignotement 4,5 s	SPE=2, M=8
	Clignotement 5 s	SPE=2, M=9

Pour un clignotement d'une durée de 5,5 à 8 secondes, utiliser la configuration virtuelle MYHOME_Suite

2. Commande automatisée

2.1 Adressage

Type d'adresse		Configuration virtuelle (MYHOME_Suite)	Configuration physique
Point par point	Pièce	0-10	A=1-9
	Point lumineux	0-15	PL=1-9
Pièce		0-10	A=AMB, PL=1-9
Groupe		1-255	A=GR, PL=1-9
Générale		générale	A=GEN, PL=-

Niveau d'installation et de destination :

La commande spéciale peut également être utilisée dans des installations prévoyant l'emploi d'interfaces SCS/SCS (F422). En installant la commande sur le bus d'une interface

(niveau installation), il est possible de contrôler un ou plusieurs actionneurs raccordés sur le bus d'une autre interface (niveau destination).

Fonction		Configuration virtuelle (MYHOME_Suite)	Configuration physique
Niveau de destination	Bus local	1-15	I= 1-9
	Bus montant	montant	I=CEN
	Installation complète	tout le système	I=0

Pour la configuration du niveau d'installation, utiliser la configuration virtuelle MYHOME_Suite.

2.2 Mode

Configuration virtuelle (MYHOME_Suite)		Configuration physique
Paramètre / ajustement		
	Commande bistable	SPE=0 M=↑↓
	Commande monostable	SPE=0 M=↑↓M

Commande spéciale

067553 L4651M2
H4651M2 AM5831M2

3. blocage/déblocage des dispositifs

3.1 Adressage

Type d'adresse		Configuration virtuelle (MYHOME_Suite)	Configuration physique
Point par point	Pièce	0-10	A=1-9
	Point lumineux	0-15	PL=1-9
Pièce		0-10	A=AMB, PL=1-9
Groupe		1-255	A=GR, PL=1-9
Générale		générale	A=GEN, PL=-

Niveau d'installation et de destination :

La commande spéciale peut également être utilisée dans des installations prévoyant l'emploi d'interfaces SCS/SCS (F422). En installant la commande sur le bus d'une interface

(niveau installation), il est possible de contrôler un ou plusieurs actionneurs raccordés sur le bus d'une autre interface (niveau destination).

Fonction		Configuration virtuelle (MYHOME_Suite)	Configuration physique
Niveau de destination	Bus local	1-15	I= 1-9
	Bus montant	montant	I=CEN
	Installation complète	tout le système	I=0

Pour la configuration du niveau d'installation, utiliser la configuration virtuelle MYHOME_Suite.

3.2 Mode

Configuration virtuelle (MYHOME_Suite)		Configuration physique
Paramètre / ajustement		
Désactive (bouton inférieur)		SPE=1, M=1
Active (bouton inférieur)		SPE=1, M=2
Désactive (bouton supérieur) - Active (bouton inférieur)		SPE=1, M=3

4. Commande du module scénarios

4.1 Adressage

Fonction		Configuration virtuelle (MYHOME_Suite)	Configuration physique
Pièce (du module scénarios)		0-10	A=1-9
Point lumineux (du module scénarios)		0-15	PL=1-9

Niveau d'installation et de destination :

La commande spéciale peut également être utilisée dans des installations prévoyant l'emploi d'interfaces SCS/SCS (F422). En installant la commande sur le bus d'une

interface (niveau installation), il est possible de contrôler un ou plusieurs modules scénarios raccordés sur le bus d'une autre interface (niveau destination).

Fonction		Configuration virtuelle (MYHOME_Suite)	Configuration physique
Niveau de destination	Bus local	1-15	I= 1-9
	Bus montant	montant	I=CEN
	Installation complète	tout le système	I=0

Pour la configuration du niveau d'installation, utiliser la configuration virtuelle MYHOME_Suite.

Commande spéciale

067553 L4651M2
H4651M2 AM5831M2

4.2 Mode

Configuration virtuelle (MYHOME_Suite)			Configuration physique
Fonction		Paramètre / ajustement	
Activation et modification du scénario	Scénario bouton supérieur	1-16	SPE=6, M=1-4 ¹⁾
	Scénario bouton inférieur	1-16	
Activation du scénario	Scénario bouton supérieur	1-16	SPE=4, M=1-9 ²⁾
	Scénario bouton inférieur	1-16	

Pour les retards d'activation (temporisation) du poussoir supérieur/inférieur, utiliser la configuration virtuelle MYHOME_Suite

REMARQUE 1) : La commande spéciale permet d'appeler, de créer ou de modifier 4 scénarios mémorisés dans le module scénarios F420. L'association de chaque touche de la commande avec un des scénarios mémorisés se fait par configuration de l'emplacement M, comme indiqué dans le tableau.

REMARQUE 2) : Répétition du scénario 1 – 9 du module scénarios F420 dont l'adresse est indiquée dans les positions A et PL de la commande (compléter la commande avec un couvre touche double).

Valeur du cavalier de configuration M	Touche 1 (T1)	Touche 2 (T2)	Touche 3 (T3)	Touche 4 (T4)
1	scénario 1	scénario 2	scénario 3	scénario 4
2	scénario 5	scénario 6	scénario 7	scénario 8
3	scénario 9	scénario 10	scénario 11	scénario 12
4	scénario 13	scénario 14	scénario 15	scénario 16


REMARQUE : M = 1-4 identifie le groupe des scénarios à commander à l'aide des quatre touches T1, T2, T3 et T4.

Programmation des scénarios

Pour programmer, modifier ou effacer un scénario, il est nécessaire d'activer la programmation du module F420 de sorte que le voyant (LED) d'état soit de couleur verte (agir sur la touche de blocage/déblocage sur le module scénarios pendant au moins 0,5 s). Procéder ensuite de la manière suivante :

- 1) appuyer pendant 3 secondes sur une des quatre touches de la commande spéciale à laquelle on souhaite associer le scénario. Le voyant correspondant commence alors à clignoter ;
- 2) présélectionner le scénario en agissant sur les commandes concernées et appartenant aux différentes fonctions automatisation, thermorégulation, diffusion sonore ;
- 3) confirmer le scénario en appuyant brièvement sur la touche correspondante sur la commande spéciale pour quitter la séquence de programmation ;
- 4) pour modifier ou créer de nouveaux scénarios à associer aux autres touches, répéter la procédure à partir du point 1. Pour appeler un scénario prédéfini, il suffit d'appuyer à nouveau brièvement sur la touche correspondante de la commande. Pour effacer complètement un scénario, maintenir enfoncée la touche correspondante pendant 10 secondes environ.

Touches de gestion des scénarios



Commande spéciale

067553 L4651M2
H4651M2 AM5831M2

5. Activation des scénarios programmés

Validation des boutons pour l'envoi d'une commande pour le programmeur des scénarios MH200N.
L'adresse de la commande affectée aux positions A et PL doit être univoque et corres-


pondre au scénario à activer. La commande peut être connectée en n'importe quel point de l'installation (bus local ou montant).

5.1 Adressage

Configuration virtuelle (MYHOME_Suite)		Configuration physique
Type d'adressage		
Pièce	0-10	A=1-9
Point lumineux	0-15	PL=1-9

5.2 Mode

	Configuration virtuelle (MYHOME_Suite)	Configuration physique
Poussoir supérieur	0-31	SPE=0 M=CEN
Poussoir inférieur	0-31	SPE=0 M=CEN



6. Activation des scénarios programmés plus


Pour la configuration du numéro 1 - 2047 du scénario et des poussoirs 0 - 31 du dispositif de commande, utiliser la configuration virtuelle MYHOME_Suite

7. Fonctions vidéophonie/interphonie

7.1 Commande d'ouverture gâche électrique

7.1.1 Adressage

Type d'adressage	Configuration virtuelle (MYHOME_Suite)	Configuration physique
Adresse du poste extérieur	0-95	A=1-9 PL=1-9 ¹⁾



Remarque 1) : Définir l'adresse P (deux chiffres) du poste extérieur (portier) depuis lequel commander la gâche électrique à l'aide de la touche T3 (en bas à gauche).
La touche T4 (en bas à droite) commande la gâche électrique du poste extérieur (portier) P+2. La touche T1 (en haut à gauche) commande la gâche électrique du poste extérieur (portier) P+1 et la touche T2 (en haut à droite) celle du poste extérieur (portier) P+3.

Niveau de destination

Configuration virtuelle (MYHOME_Suite)	Configuration physique
Même niveau de la commande	SPE=7 M=1

Pour paramétrer le niveau de destination colonne montante ou dorsale, utiliser la configuration virtuelle MYHOME_Suite

Commande spéciale


067553 L4651M2
H4651M2 AM5831M2

7.2 Commande pour appel à l'étage

7.2.1 Adressage

Définir l'adresse (deux chiffres) du poste d'appartement à appeler en agissant sur le dispositif de commande.

Type d'adressage	Configuration virtuelle (MYHOME_Suite)	Configuration physique
Adresse du poste d'appartement	0-99	A=1-9 PL=1-9



Type d'appel :

Configuration virtuelle (MYHOME_Suite)	Configuration physique
Fonction	
Point par point	SPE=7 M=2

Pour configurer l'appel "Général", utiliser la configuration virtuelle MYHOME_Suite.

7.3 Commande d'allumage de l'éclairage de l'escalier

7.3.1 Adressage

La commande spéciale assume la fonction du bouton d'allumage de l'éclairage de l'escalier du poste d'appartement identifié par son adresse (à deux chiffres).

Configuration virtuelle (MYHOME_Suite)		Configuration physique
Fonction	Paramètre / ajustement	
Adresse du poste d'appartement à partir duquel commander l'éclairage.	0-99	SPE=7 M=3 A=1-9, PL=1-9

8. Commande de la diffusion sonore

Ce mode permet de piloter les amplificateurs et les sources de la diffusion sonore.

8.1 Adressage

Il est possible de gérer un seul amplificateur (commande point par point), certains amplificateurs (commande pièce) et tous les amplificateurs de l'installation (commande générale).

Configuration virtuelle (MYHOME_Suite)			Configuration physique SPE=8
Type d'adressage		Paramètre / ajustement	
Point par point	Pièce	0-9	A=0-9
	Point d'écoute	0-9	PL=0-9
Pièce	Pièce	0-9	A=AMB
			PF=0-9
Générale		Générale	A=GEN

Commande spéciale

067553 L4651M2
H4651M2 AM5831M2

Mode "Follow me"

Ce mode permet d'activer la dernière source allumée, au moment de l'allumage de l'amplificateur.

Configuration virtuelle (MYHOME_Suite)			Configuration physique
Fonction	Paramètre / ajustement		
Rallumez depuis la dernière source	OUI	OUI	M=0
	NON	Définition de la source 1-4	M=1-4 ¹⁾

REMARQUE 1) : indique la source sonore à activer avant d'allumer l'amplificateur.

Exemple :

- si A=1, PL/PF = 1 et M=3, la commande gèrera l'amplificateur avec l'adresse A=1 et PF=1 et activera la source numéro 3.

Les touches situées sur la commande spéciale exécutent les fonctions suivantes :

1) Par appui bref sur T1 envoie la séquence suivante :

- ON des sources, la source 1 est allumée seulement si M=0 ;
- ON de l'amplificateur

2) Par appui prolongé sur T1 :

- pour les commandes point par point, si l'amplificateur est déjà allumé, seul le réglage du volume (VOL+) sera effectué ; si l'amplificateur est éteint, la première séquence d'allumage sera alors envoyée ;
- pour les commandes Pièces, Groupe et Générale, seul le réglage du volume est effectué.

3) Par appui prolongé sur T3 règle le volume (VOL-).

Par appui bref envoie la commande OFF à l'amplificateur.

4) Par appui sur la touche T2 change la source.

5) La touche T4 est la commande pour la source active.

